






iWISE
Wireless
PIR & PIR Pet Detectors



www.riscogroup.com
www.riscogroup.co.uk
www.riscogroup.fr
www.riscogroup.it
www.riscogroup.com/dutch
www.riscogroup.com/esp
www.riscogroup.com/por
www.riscogroup.com/cn







PIR 433MHz - RWT92043300C
PET 433MHz - RWT92P43300C
PIR 868MHz - RWT92086800C
PET 868MHz - RWT92P86800C



-10°C → 40°C
(14°F → 104°F)

≤ 36kg (80lb)





EN Caution: Risk of explosion if battery is replaced by an incorrect type. Dispose of used batteries according to local regulations.

IT Attenzione: Pericolo di esplosione in caso di utilizzo di un tipo di batterie non adeguato. Smaltire le batterie secondo la normativa vigente.

SP Cuidado: Si la batería se reemplaza por un tipo incorrecto hay riesgo de explosión. Elimine las baterías usadas según las regulaciones locales.

FR Mise en garde : risque d'explosion si la pile est remplacée par un type incorrect. Débarrassez-vous des batteries usagées en accord avec les réglementations locales.

PR Cuidado: Pode ocorrer o risco de explosão caso substituir as pilhas por outras de tipo indevido. É necessário desfazer-se das pilhas usadas de acordo com os regulamentos locais.



EN **Transmitter/Receiver Communication Setup**
The detector must identify itself to the system's receiver by performing the following steps:

1. Set the receiver to Write Mode.
2. Remove the battery from the insulation material.
3. Send a WRITE message by pressing both of the tamper switches (T) (back and cover) for at least 3 seconds.

Verify that the detector has been identified by the receiver.

IT **CONFIGURAZIONE DEL TRASMETTITORE / RICEVITORE**
Il sensore deve essere identificato dal sistema ricevente eseguendo la procedura seguente:

1. Predisporre il ricevitore nel Modo Indirizzo (Write).
2. Rimuovere la plastica di protezione dalla batteria.
3. Trasmettere l'indirizzo dell'unità al ricevitore premendo contemporaneamente gli interruttori tamper (T) (antiapertura e antirimozione) per almeno 3 secondi.

Verificare che il trasmettitore sia stato identificato dal ricevitore.

SP **CONFIGURACIÓN DE LA COMUNICACIÓN TRANSMISOR / RECEPTOR**
El detector debe identificarse ante el receptor del sistema escribiendo su mensaje codificado en la memoria del receptor. Esto se logra ejecutando los pasos siguientes:

1. Colocar el receptor en Modo Write.
2. Remover el material aislante de la batería.
3. Mandar un mensaje Write pulsando los dos botones interruptores del tamper (T) (posterior y delantero) al menos por 3 segundos.

Verificar que el detector ha sido identificado por el receptor

FR **Mise en communication de l'émetteur / récepteur**
Le récepteur du système doit identifier le détecteur par le biais de l'inscription du message codé de ce dernier dans sa mémoire d'adresses. Cette opération s'exécute selon les étapes suivantes :



1. Régler le récepteur en mode écriture (Write).
2. Retirez la pile de l'équipement d'isolation.
3. Envoyez un message en écriture en appuyant simultanément sur les touches d'autoprotection (T) (arrière et frontale) pendant au moins 3 secondes.


Vérifiez que le détecteur a bien été identifié par le récepteur

PR **CONFIGURAÇÃO DA COMUNICACÃO TRANSMISSOR / RECEPTOR**
O detector deve identificar-se ante o receptor do sistema, gravando sua mensagem codificada na memória do receptor. Este procedimento é realizado da seguinte maneira:

1. Coloque o receptor no Modo de Gravação (Write).
2. Remova a proteção de isolamento da pilha.
3. Mande uma mensagem Write, apertando os dois botões interruptores do tamper (T) (posterior e dianteiro) durante, no mínimo, 3 segundos.

Verifique que o detector tenha sido identificado pelo receptor.





SW1	EN			IT			SP			FR			PR		
	Function	OFF	ON	Funzione	OFF	ON	Función	OFF	ON	Fonction	OFF	ON	Função	OFF	ON
1	Sensitivity	Low	High	Sensibilità	Bassa	Alta	Sensibilidad	Baja	Alta	Sensibilité	Faible	Elevé	Sensibilidade	Baixa	Alta
2	Operation	Normal 2.5 min.	Walk Test	Modo operativo	Normale 2.5 min.	Prova Movimento	Modo de operación	Normal 2.5 min.	Prueba de Movimiento	Operation	Normal 2.5 min.	Test de passage	Operação	Normal 2.5 min.	Teste de Caminhada
3	Supervision	15 min.	65 min.	Supervisione	15 min.	65 min.	Monitoreo	15 min.	65 min.	Surveillance	15 min.	65 min.	Monitoração	15 min.	65 min.
4	LED	OFF	ON	LED	OFF	ON	LED	OFF	ON	LED	OFF	ON	LED	OFF	ON
*5	RF	High	Low	RF	Alta	Bassa	RF	Alta	Baja	RF	Elevé	Faible	RF	Alta	Baixa

* 433 model only

* Solo versione 433 MHz

* Sólo modelo 433 MHz

* Seulement modèle 433 MHz * Somente modelo 433 MHz

EN TECHNICAL SPECIFICATIONS

ELECTRICAL	
Battery Type:	CR 123, 3V Lithium Battery
Current	PIR: 9 µA standby Pet: 13 µA standby
Consumption:	PIR: 9 µA standby Pet: 13 µA standby
Frequency:	868.65MHz/ 433.92MHz
Supervision	Every 15 minutes
Transmission:	or 65 minutes
Modulation Type:	ASK
Battery Life:	3 years (Typical)
OPTICAL	
Filtering:	White Light Protection
Pet:	Up to 36 Kg (80lb)
PHYSICAL	
Size:	127.6 x 64.2 x 46.6 mm (5 x 2.5 x 1.84 in.)
ENVIRONMENTAL	
RF Immunity:	According to EN50130-4
Operating Temperature:	-10°C to 40°C (14°F to 104°F)
Storage Temperature:	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)

Specifications are subject to change without prior notice. Should any questions arise please contact your supplier.

IT SPECIFICHE TECNICHE


ELETTRICHE	
Tipo batteria:	Batteria al Litio CR123, 3V
Assorbimento in Corrente:	PIR: 9 µA a riposo Pet: 13 µA a riposo
Frequenza:	868.65MHz/ 433.92MHz
Trasmissione supervisione:	Ogni 15 minuti o 65 minuti
Tipo di Modulazione:	ASK
Durata Batteria:	3 anni (Tipico)
OTTICHE	
Filtro:	Protezione dalle luci bianche
Animali domestici:	≤ 36 Kg (80lb)
FISICHE	
Dimensions:	127.6 x 64.2 x 46.6 mm (5 x 2.5 x 1.84 in.)
AMBIENTAL	
Immunità RF:	Conforme alla normativa EN50130-4
Temp. di funzionamento:	-10°C to 40°C (14°F to 104°F)
Temperatura di stoccaggio:	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)

Le specifiche possono essere soggette a modifiche senza preavviso. Per qualsiasi informazione contattare il Vostro distributore.

SP ESPECIFICACIONES

ELÉCTRICA	
Batería de tipo:	CR123, 3v Batería de litio
Consumo de Corriente:	PIR: 9 µA a de Reserva Pet: 13 µA a de Reserva
Frecuencia:	868.65MHz/ 433.92MHz
Transmisión de Monitoreo:	Cada 15 minutos /o 65 minutos
Tipo de Modulación:	ASK
Duración de la Batería:	3 años (Típico)
ÓPTICA	
Filtración:	Protección Contra Luz Blanca
Animales domésticos:	≤ 36 Kg (80lb)
FÍSICA	
Dimensiones:	127.6 x 64.2 x 46.6 mm (5 x 2.5 x 1.84 in.)
AMBIENTAL	
Inmuidad RF:	Ajustarse a EN50130-4
Temperatura de Operación:	-10°C to 40°C (14°F to 104°F)
Temperatura de almacenamiento:	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)

Las especificaciones están sujetas a cambios sin aviso anterior. En caso de dudas contacte su proveedor.



Normal
2.5 min.

FR SPECIFICATIONS

ELECTRIQUES :	
Pile :	CR123, 3V Lithium.
Consommation :	PIR: 9 µA en veille Pet: 13 µA en veille.
Fréquence :	868.65MHz/ 433.92MHz
Transmission de la surveillance :	Toutes les 15 minutes/ ou 65 minutes.
Type de modulation :	ASK
Durée de la pile :	3 ans (Typique)
OPTIQUES :	
Filtrage :	Lumière blanche de protection
Animaux Domestiques :	≤ 36 Kg (80lb)
PHYSIQUES :	
Dimensions :	127.6 x 64.2 x 46.6 mm (5 x 2.5 x 1.84 in.)
ENVIRONNEMENTALES	
Immunité RF :	Répond à la norme EN50130-4
Température de fonctionnement :	-10°C to 40°C (14°F to 104°F)
Température de stockage :	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)

Ces spécifications sont susceptibles de subir des modifications sans avis préalable. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter votre fournisseur.

PR ESPECIFICAÇÕES

ELÉTRICA	
Tipo de Bateria:	CR123, 3v Bateria de lítio
Consumo de Corrente:	PIR: 9 µA a de Reserva Pet: 13 µA a de Reserva
Frequência:	868.65MHz/ 433.92MHz
Transmissão de Monitoração:	A cada 15 minutos /ou 65 minutos
Tipo de Modulção:	ASK
Vida Útil da Bateria:	3 anos (Típico)
ÓTICA	
Filtração:	Proteção Contra Luz Branca
Pequenos Animais:	≤ 36 Kg (80lb)
FÍSICA	
Dimensões:	127.6 x 64.2 x 46.6 mm (5 x 2.5 x 1.84 in.)
AMBIENTAL	
Imunidade RF:	Conformar-se a EN50130-4
Operação:	-10°C to 40°C (14°F to 104°F)
Armazenagem:	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)

As especificações estão sujeitas a modificações sem aviso prévio. Em caso de dúvidas, contate seu fornecedor.

Contacting RISCO Group

RISCO Group is committed to customer service and product support. You can contact us through our website www.riscogroup.com or as follows:

United Kingdom Tel: +44-161-655-5500 technical@riscogroup.co.uk	USA Tel: +305-592-3820 support@riscogroupusa.com
Italy Tel: +39-02-66590054 support@riscogroup.it	Brazil Tel: +55-11-3661-8767 support-br@riscogroup.com
Spain Tel: +34-91-490-2133 support-es@riscogroup.com	China Tel: +86-21-52-39-0066 support-cn@riscogroup.com
France Tel: +33-164-73-28-50 support-fr@riscogroup.com	Poland Tel: +48-22-500-28-40 support-pl@riscogroup.com
Belgium Tel: +32-2522 7622 support-be@riscogroup.com	Israel Tel: +972-3963-7777 support@riscogroup.com

FCC part 15 statement and warnings (RWT92x43300C)

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:


- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC ID: JE4RWT90X433


© RISCO Group 07/2008

5INWT92 B

PIR - RL115D (Wide Angle)



PET - RL108PTH (Wide Angle)



Approvals (RWT92086800C, RWT92P86800C)

EN50131-1,
EN50131-2-2 Grade 2
EN50130-5 Environmental Class II
EN50131-6: Type C
EN50131-5-3 Grade 2



Hereby RISCO Group declares that this control panel and its accessories are in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC. For the CE Declaration of Conformity please refer to our website: www.riscogroup.com.

